



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС UA.AЯ46.B08127

Срок действия с 11.07.2010 г. по 10.07.2011 г.

№ 0404115

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.10АЯ46
"РОСТЕСТ-МОСКВА"

Юридический адрес: 119049, Москва, ул. Житная, д.14, стр.1

Почтовый адрес: 117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 31. Телефон (499)129-26-00

ПРОДУКЦИЯ

УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ.

ТУ У 34.04624312.014-97

см. приложения (бланки №№ 0261006, 0261007)

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

36 4300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.2.016-81, ГОСТ Р 51564-2000, ГОСТ 12.2.003-91

код ТН ВЭД России:

8421 39 200 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АОЗТ ПКТБ "Электротехмонтаж"

62371, Украина, Харьковская обл., Дергачевский р-н, п. Подворки

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

АОЗТ ПКТБ "Электротехмонтаж"

62371, Украина, Харьковская обл., Дергачевский р-н, п. Подворки

тел. (+38057)742-37-56

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытания № 544-261 от 06.07.2010 г. ЗАО "РОСТЕСТ" ИЛ продукции машиностроения (рег. № РОСС RU.0001.21МИ09 от 26.12.2007 г.) 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31
Экспертное заключение № 02-33/186 от 25.01.06 г. о соответствии оборудования требованиям государственных и отраслевых стандартов РФ, выданное ОАО "ФСК ЕЭС" России.
Сертификат УкрСЕПРО № UA 2.003.04613 - 10 от 31.05.2010 г., на систему управления качеством, выданный "Харьковским региональным НПЦ стандартизации, метрологии и сертификации" (атт. акк. № UA.MQ.003) адрес: г.Харьков, ул.Мироносицкая, 36.Украина.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция маркируется знаком соответствия.

Форма и размер знака по ГОСТ Р 50460-92.

Схема сертификации - № 3.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.Б. Савкин
инициалы, фамилия

С.А. Пасько
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

№ **0261006**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС UA.AЯ46.B08127

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
36 4300 8421 39 200 9 8421 39 200 9	УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ. 1. Установки осушки воздуха.	ТУ У 34.04624312.014-97
	1.1. Установки: «Суховей-4 У1», «Суховей-4А У1», «Суховей-4Е У1», «Суховей-4К У1», «Суховей-5 У1», «Суховей-6 У1», «Суховей-6А У1», «Суховей-1Х-2Х(3Х/4Х)-5Х У1».	
8421 39 200 9	1.2. Осушители кассетные серии: ТОВК-150, ТОВК-300, ТОВК-450, ТОВК-600, ТОВК-750, ТОВК-900, ТОВК-1050.	ТУ У 34.04624312.014-97
8421 39 200 9	1.3. Осушители универсальные серии: ТОВУ-1,5; ТОВУ-3,0; ТОВУ-4,5; ТОВУ-6,0; ТОВУ-7,5; ТОВУ-9,0.	ТУ У 34.04624312.014-97
8421 39 200 9	1.4. Осушители модульные серии: ТОВМ-75/2; ТОВМ-75/3; ТОВМ-75/4; ТОВМ-150/2; ТОВМ-150/3; ТОВМ-150/4; ТОВА-75; ТОВА-150; ТОВР-75; ТОВР-150; ТОВГ-75; ТОВГ-150	ТУ У 34.04624312.014-97
	Примечание: расшифровка обозначения установки «Суховей-1Х-2Х(3Х/4Х)-5Х У1» смотри бланк приложения № 0261007	
	Изготовитель: АОЗТ ПКТБ "Электротехмонтаж", Украина.	



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

А.Б. Савкин

инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

С.А. Пасько

инициалы, фамилия

№ **0261007**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № **РОСС UA.AЯ46.B08127**

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

36 4300
8421 39 200 9

**УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ
 СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ:
 УСТАНОВКИ ОСУШКИ ВОЗДУХА.**

(Расшифровка обозначения установки
 «Суховой-1X-2X(3X/4X)-5X У1»).

Обозначение /	Значение обозначения /	Расшифровка обозначения /
1X	от 1 до 10	Модификация установки.
2X	от 40 до 500	Производительность по сухому воздуху (м.куб./час)
3X	от (-50) до (-150)	Достигаемая температура точки росы сухого воздуха (0С)
4X	1	Наличие прибора для непрерывного контроля температура точки росы сухого воздуха.
-	0	Отсутствие прибора для непрерывного контроля температура точки росы сухого воздуха.
5X	1	Наличие источника воздуха.
-	0	Отсутствие источника воздуха.

Изготовитель:
АОЗТ ПКТБ "Электротехмонтаж", Украина.



Руководитель органа

(Handwritten signature)
подпись

А.Б. Савкин

инициалы, фамилия

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись

С.А. Пасько

инициалы, фамилия