



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС UA.AЯ46.B08131

Срок действия с 11.07.2010 по 10.07.2011

№ 0404119

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АЯ46.
"РОСТЕСТ-МОСКВА". Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31, тел. (499) 129-26-00, факс (499) 124-99-96.

ПРОДУКЦИЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ НАГРЕВА, СУШКИ И ФИЛЬТРАЦИИ
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ.

ТУ У 34.04624312.018-98, ТУ У 29.2-21189148-002-2001,
ТУ У 34.04624312.021-2000, ТУ У 34.04624312.009-98,
ТУ У 34.04624312-023-2000, ТУ У 29.2-04624312-028-2002,
ТУ У 29.2-21219168-001-2002, ТУ У 29.2-21189148-005:2007
см. приложения бланки №№ 0261010, 0261011, 0261012. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

36 1800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ Р 51564-2000 (Разд. 3),
ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 51126-98 (Разд. 3)

код ТН ВЭД России:

8421 29 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АОЗТ ПКТЬ "Электротехмонтаж".

Адрес: Харьковская обл., Дергачевский р-н, п. Подворки, Украина, 62371.
Телефон (+38 057)742-37-56.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

АОЗТ ПКТЬ "Электротехмонтаж".

Адрес: Харьковская обл., Дергачевский р-н, п. Подворки, Украина, 62371.
Телефон (+38 057)742-37-56.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 543-261 от 06.07.2010 г. ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию" ИЛ
продукции машиностроения "РОСТЕСТ-МОСКВА", рег. № РОСС RU.0001.21МИ09 от 26.12.2007,
адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр., 31.

Экспертное заключение № 02-33/186 от 25.01.06 г. о соответствии оборудования требованиям государственных
и отраслевых стандартов РФ, выданное ОАО "ФСК ЕЭС" России.

Сертификат УкрСЕПРО № UA 2.003.04613 - 10 от 31.05.2010 г., на систему управления качеством, выданный
"Харьковским региональным НПЦ стандартизации, метрологии и сертификации" (атт. акк. № UA.MQ.003)
адрес: г. Харьков, ул. Мироносицкая, 36. Украина.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция маркируется знаком соответствия.

Форма и размер знака по ГОСТ Р 50460-92.

Схема сертификации - 3.



Руководитель органа

подпись

А.Б. Савкин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.А. Пасько

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0261010

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС UA.AЯ46.B08131

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
36 1800 8421 29 000 9	Установки для нагрева, сушки и фильтрации электроизоляционных жидкостей. 1. Установки маслоочистительные цеолитовые.	
36 1800 8421 29 000 9	1.1. Установки МЦУ-2 У1, МЦУ-3 У1, МЦУ-4 У1, МЦУ-4-Е У1, МЦУ-4Ц У1, МЦУ-4Ц-Е У1, МЦУ-4С У1, МЦУ-4С-Е У1, МЦУ-4А У1, МЦУ-4А-Е У1, МЦУ- 4ЦС У1, МЦУ-4ЦС-Е У1, МЦУ-4СА У1, МЦУ-4СА-Е У1, МЦУ-4ЦА У1, МЦУ-4ЦА-Е У1, МЦУ-4ЦСА У1, МЦУ-4ЦСА-Е У1, МЦУ-Н180 У1	ТУ У 34.04624312.018-98.
36 1800 8421 29 000 9	1.2. Установки МЦУ 4Р-Н У1, МЦУ 4Р-НА У1, МЦУ 4Р-НС У1, МЦУ 4Р-НСА У1, МЦУ 4Р-П У1, МЦУ 4Р-ПМ У1	ТУ У 34.04624312.018-98
36 1800 8421 29 000 9	1.3. Блоки БС-Н У1, БС-А У1, БС-С У1, МЦУ-А У1, МЦУ-С У1	ТУ У 34.04624312.018-98
8421 29 000 9	1.4. Установки МЦУ-3 У1, МЦУ-7 У1, МЦУ-7/1 У1	ТУ У 29.2-21189148-002-2001
36 1800 8421 29 000 9	1.5. Установка БЦ.У-1 У1	ТУ У 29.2-21189148-005:2007
36 1800 8421 29 000 9	1.6. Установки ФСМ-2 У1, ФСМ-2Р У1, ФСМ-4 У1, ФСМ-4Р У1, ФСМ-4Р-Е У1	ТУ У 34.04624312.021-2000
36 1800 8421 29 000 9	2. Комплекс ФСМВ-110 для обработки трансформаторного масла и воздуха.	
36 1800 8421 29 000 9	2.1. Комплекс ФСМВ-110 У1, ФСМВ-110М У1, ФСМВ-110Е У1	ТУ У 34.04624312.009-98
36 1800 8421 29 000 9	Блок обработки масла БОМ	ТУ У 34.04624312.009-98
36 1800	Блок регенерации БР У1, БР-1 У1 Код ТН ВЭД 8419 39 100 9. Изготовитель: АОЗТ ПКТБ "Электротехмонтаж", Украина	ТУ У 34.04624312.009-98



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

А.Б. Савкин
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

С.А. Пасько
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0261011

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС UA.AЯ46.B08131

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
36 1800 8421 29 000 9	Установки для нагрева, сушки и фильтрации электроизоляционных жидкостей. 3. Установки типа ФУМ.	
36 1800 8421 29 000 9	3.1. Установки ФУМ-П У1, ФУМ-А У1, ФУМ-А У1 исп.1	ТУ У 29.2-04624312-028-2002
36 1800 8421 29 000 9	3.2. Установки ФУМ-1Х.2Х/3Х/4Х.5Х(6Х)-7Х/8Х-9Х У1 (см. расшифровку в Примечании).	ТУ У 29.2-04624312-028-2002
36 1800 8421 29 000 9	4. Фильтр тонкой очистки типа ФТО и грубой очистки ФГО.	
36 1800 8421 29 000 9	4.1. Фильтр ФТО-10 У1, ФТО-9Х/10Х-8Х У1, ФТО- 9Х/10Х-8ХМ У1, ФГО-9Х/10Х У1	ТУ У 34.04624312.023-2000
36 1800 8421 29 000 9	4.2. Фильтропакеты ФТО	ТУ У 34.04624312.023-2000
	5. Элементы фильтрующие из фторопласта-4.	
	5.1. ФЭП 152-130-205, ФЭП 116-94-205, ФЭП 100-80-200, ФЭП 77-51-140, ФЭП 72-48-125, ФЭП 48-34-125, ФЭП 30-20-60, ФЭП 115-36-12, ФЭП 140Д-12, ФЭП 90Д-12, ФЭП 50Д-12, ФЭП 40Д-12 Код ТН ВЭД 3926 90 980 5	ТУ У 29.2-21219168-001-2002
	Примечание: Расшифровка обозначения установки ФУМ-1Х.2Х/3Х/4Х.5Х(6Х) -7Х/8Х.-9Х У1, ФТО-9Х/10Х-8Х У1, ФГО-9Х/10Х У1 смотри бланк приложения № 0261012	
	Изготовитель: АОЗТ ПКТБ "Электротехмонтаж", Украина	



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

А.Б. Савкин
инициалы, фамилия

С.А. Пасько
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0261012

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС UA.AЯ46.B08131

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

	Прим: Расшифровка установки ФУМ-1X.2X/3X/4X.5X 8(6X)-7X/8X.-9X У1, ФГО-9X/10X-8X У1, ФГО-9X/10X У1		
	Обозначение	Значение обозначения	Расшифровка обозначения
	1X	A	Активная, со встроенным насосом для перекачки масла
		AT	Активная, для турбинных масел, со встроенным насосом для перекачки масла и доп. комплектацией центрифугой.
		AT1	Активная, для турбинных масел, со встроенным насосом для перекачки масла
		П	Пассивная, без встроенного насоса для перекачки масла.
		ПТ	Пассивная, для турбинных масел, без встроенного насоса для перекачки масла и дополнительной комплектацией центрифугой.
	2X	1÷5	Количество ступеней.
	3X	1÷5	Количество параллельно работающих ветвей.
	4X	1÷7	Количество фильтропакетов в корпусе фильтра
	5X	0	Отсутствие маслонагревателя
		H	Наличие маслонагревателя
	6X	20÷160	Мощность маслонагревателя, кВт
	7X	5÷11	Достижимый класс чистоты по ГОСТ 17216
	8X	20÷2000	Коэффициент фильтрации
	9X	2÷100	Производительность (пропускная способность), м3/час
	10X	1÷500	Тонкость фильтрации, мкм



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

А.Б. Савкин
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

С.А. Пасько
инициалы, фамилия